

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*  
по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Тольятти, ул. Комзина, д. 4А, кабинет 5  
*(место составления акта)*

«29» июня 2021г.  
*(дата составления акта)*

12 ч. 00 мин.  
*(время составления акта)*

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора),**  
**органом муниципального контроля юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**  
**№ 332**

По адресу/адресам: 445035, Самарская область, город Тольятти, ул. Мира, 156  
*(место проведения проверки)*

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 01.06.2021 № 332

*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))*

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 49 «Весёлые нотки» городского округа Тольятти

*(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)*

Дата и время проведения проверки:

«    »    20 г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность    час.    мин.

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Общая продолжительность проверки: с 09 ч. 00 м по 11 ч.00 м. 25.06.2021 (2 час 00 мин.); с 09 ч. 00 м. по 11 ч.00 м. 29.06.2021 (2 час.00 мин) - итого 3 рабочих дня/ 04 часа 00 мин.

*(рабочих дней/часов)*

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

*(заполняется при проведении выездной проверки)*

Кирсанова Т.В.

*(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)*

25.06.2021, 09:00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----

*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*

Лицо(а), проводившее проверку: Миронов Дмитрий Юрьевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство )

При проведении проверки присутствовали: Кирсанова Татьяна Витальевна – заведующий  
МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки» (законный представитель юридического лица),  
Губанова Наталья Петровна - заместитель заведующего по АХР

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

▪ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):


№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	2.	3.	5.
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки», заведующий МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки» Кирсанова Т.В.
2.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом в спортивном зале.	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1, п. 5.3, Таблица 1, п/п. 1 Таблица 2 Свода правил «СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования».	МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки», заведующий МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки» Кирсанова Т.В.
3.	Помещения отдельно стоящего склада не защищены дымовыми пожарными извещателями (по факту защищены тепловыми пожарными извещателями). Преобладающей горючей нагрузкой является деревянная мебель, в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается выделение дыма.	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.1, п. 6.2.5, п. 6.2.6 Свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки», заведующий МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки» Кирсанова Т.В.
4.	В месте установки приемно-контрольного прибора пожарного не	Нарушение: п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные	МАОУ детский сад № 49 «Весёлые

	размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений (склад).	Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	нотки», заведующий МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки» Кирсанова Т.В.
5.	Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.	Нарушение: п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки», заведующий МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки» Кирсанова Т.В.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): на объекте защиты имеется предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара не выявлено;
- нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 29.06.2021 № 332/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара, фото таблица к акту проверки, проверочные листы, применяемые при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 29.06.2021.

Подписи лиц(а), проводивших(его) проверку:



/ Миронов Д.Ю

« 29 » июня 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Кирсанова Татьяна Витальевна – заведующий МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » июня 2021 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**  
*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*  
**по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и**  
**профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области**

г. Тольятти, ул. Комзина, д. 4А, кабинет 5  
*(место составления акта)*

«29» июня 2021г.  
*(дата составления акта)*

12 ч. 00 мин.  
*(время составления акта)*

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора),**  
**органом муниципального контроля юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**  
**№ 331**

По адресу/адресам: 445054, Самарская область, город Тольятти, ул. Карбышева, 18  
*(место проведения проверки)*

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 01.06.2021 № 331

*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))*

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 49 «Весёлые нотки» городского округа Тольятти

*(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)*

Дата и время проведения проверки:

« 20 » г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность час. мин.

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Общая продолжительность проверки: с 09 ч. 00 м по 11 ч.00 м. 25.06.2021 (2 час 00 мин.); с 09 ч. 00 м. по 11 ч.00 м. 29.06.2021 (2 час.00 мин) - итого 2 рабочих дня/ 04 часа 00 мин.

*(рабочих дней/часов)*

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

*(заполняется при проведении выездной проверки)*

Кирсанова Т.В.

*(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)*

25.06.2021, 09:00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----

*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*

Лицо(а), проводившее проверку: Голубев Василий Юрьевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кирсанова Татьяна Витальевна – заведующий  
МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	2.	3.	5.
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (АПС введена в эксплуатацию в 2007 году, детский сад, склад).	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки», заведующая МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки» Кирсанова Т.В.
2.	Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами в актовом зале.	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1, п. 5.3, Таблица 1, п/п. 1 Таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования», п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки», заведующая МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки» Кирсанова Т.В.
3.	Противопожарная дверь электрошитовой, не имеет устройства для самозакрывания.	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки», заведующая МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки» Кирсанова Т.В.
4.	Помещения отдельно стоящего склада не защищены дымовыми пожарными извещателями (по факту защищены тепловыми пожарными извещателями).	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки»,

	Преобладающей горючей нагрузкой является дерево, картон и т.д., в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается выделение дыма.	безопасности», п. 6.2.1, п. 6.2.5, п. 6.2.6 свода правил «СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	заведующая МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки» Кирсанова Т.В.
--	--	---	--

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): на объекте защиты имеется предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара не выявлено;

■ нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 29.06.2021 № 331/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара, проверочные листы, применяемые при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 29.06.2021.

Подписи лиц(а), проводивших(его) проверку:



\_\_\_\_\_/ Голубев В.Ю

« 29 » июня 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Кирсанова Татьяна Витальевна – заведующий МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » июня 2021 г.



\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*  
по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Тольятти, ул. Комзина, д. 4А, кабинет 5  
*(место составления акта)*

«29» июня 2021г.  
*(дата составления акта)*

12 ч. 00 мин.  
*(время составления акта)*

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора),**  
**органом муниципального контроля юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**  
**№ 348**

По адресу/адресам: 445035, Самарская область, город Тольятти, ул. Мира, 142  
*(место проведения проверки)*

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 01.06.2021 № 348

*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))*

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 49 «Весёлые нотки» городского округа Тольятти

*(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)*

Дата и время проведения проверки:

« 20 » г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность час. мин.

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Общая продолжительность проверки: с 10 ч. 00 м по 12 ч. 00 м. 25.06.2021 (2 час 00 мин.); с 09 ч. 00 м. по 11 ч. 00 м. 29.06.2021 (2 час. 00 мин) - итого 3 рабочих дня/ 04 часа 00 мин.

*(рабочих дней/часов)*

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

*(заполняется при проведении выездной проверки)*

Кирсанова Т.В.

*(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)*

25.06.2021, 09:00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----

*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*

Лицо(а), проводившее проверку: Миронов Дмитрий Юрьевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти



управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кирсанова Татьяна Витальевна – заведующий МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки» (законный представитель юридического лица), Буравлева Ася Ниязовна – методист МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

▪ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	2.	3.	5.
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки», заведующий МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки» Кирсанова Т.В.
2.	Не осуществляется управление СОУЭ всего здания из помещения пожарного поста с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (по факту ПКПП установлен в помещении без персонала – в физкультурном зале), при этом не обеспечивается к указанным устройствам уровень доступа 2 и не обеспечивается передача всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост.	Нарушение: ч. 4 ст. 4, ст. 5, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 46, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.22, п. 3.26, п. 5.12, п. 5.13, п. 5.16, п. 6.1.4, п. 7.1.2, п. 7.1.7 свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п. 3.5 свода правил «СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки», заведующий МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки» Кирсанова Т.В.
3.	На объекте частично не обеспечивается соблюдение сроков современной перезарядки огнетушителей, по факту на объекте установлены порошковые огнетушители, перезарядка которых	Нарушение: п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки», заведующий МАОУ детский сад № 49

	не проведена в 2021 года (на пломбах огнетушителя указано 02.2016, 04.2016).		«Весёлые нотки» Кирсанова Т.В.
4.	Помещения пищеблока (варочного цеха) не защищены тепловыми ПИ.	Нарушение: ч. 4 ст. 4, ст. 5, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 46, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 3.10, п. 6.1.2, п. 6.1.3, п. 6.2.1, п. 6.2.2, п. 6.2.5, п. 6.5.1 Свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п. 4.3, п. 4.4, п. 4.10, п/п. 11 таблица 1 п/п. 48 таблица 3 Свода правил «СП 486.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки», заведующий МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки» Кирсанова Т.В.
5.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом в спортивном зале.	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1, п. 5.3, Таблица 1, п/п. 1 Таблица 2 Свода правил «СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования».	МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки», заведующий МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки» Кирсанова Т.В.
6.	При высоте лестницы более 45 см на стенах (ограждениях) не предусмотрены перила (лестница 1 этаж).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5, п. 4.3.6, п. 4.4.3, п. 4.4.4 Свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки», заведующий МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки» Кирсанова Т.В.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): на объекте защиты имеется предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара не выявлено;
- нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 29.06.2021 № 348/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара, фото таблица к акту проверки, проверочные листы, применяемые при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 29.06.2021.

Подписи лиц(а), проводивших(его) проверку:



\_\_\_\_\_/ Миронов Д.Ю

« 29 » июня 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Кирсанова Татьяна Витальевна – заведующий МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » июня 2021 г.



\_\_\_\_\_(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*  
по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Тольятти, ул. Комзина, д. 4А, кабинет 5  
*(место составления акта)*

«29» июня 2021г.  
*(дата составления акта)*

12 ч. 00 мин.  
*(время составления акта)*

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора),**  
**органом муниципального контроля юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**  
**№ 330**

По адресу/адресам: 445054, Самарская область, город Тольятти, ул. Мира, 131  
*(место проведения проверки)*

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 01.06.2021 № 330

*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))*

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 49 «Весёлые нотки» городского округа Тольятти

*(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)*

Дата и время проведения проверки:

«    »    20 г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность    час.    мин.

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Общая продолжительность проверки: с 11 ч. 00 м по 13 ч. 00 м. 25.06.2021 (2 час 00 мин.); с 10 ч. 00 м. по 12 ч. 00 м. 29.06.2021 (2 час. 00 мин) - итого 2 рабочих дня/ 04 часа 00 мин.

*(рабочих дней/часов)*

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

*(заполняется при проведении выездной проверки)*

Кирсанова Т.В.

*(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)*

25.06.2021, 11:00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----

*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*

Лицо(а), проводившее проверку: Голубев Василий Юрьевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кирсанова Татьяна Витальевна – заведующий  
МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	2.	3.	5.
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (АПС введена в эксплуатацию в 2006 году, детский сад, склад).	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки», заведующая МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки» Кирсанова Т.В.
2.	Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами в актовом зале.	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1, п. 5.3, Таблица 1, п/п. 1 Таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования», п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки», заведующая МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки» Кирсанова Т.В.
3.	Помещения отдельно стоящего склада не защищены дымовыми пожарными извещателями (по факту защищены тепловыми пожарными извещателями). Преобладающей горючей нагрузкой является дерево, картон и т.д., в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается выделение дыма.	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.1, п. 6.2.5, п. 6.2.6 Свода правил «СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки», заведующая МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки» Кирсанова Т.В.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): на объекте защиты имеется предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара не выявлено;
- нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 29.06.2021 № 330/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара, проверочные листы, применяемые при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 29.06.2021.

Подписи лиц(а), проводивших(его) проверку:

\_\_\_\_\_/ Голубев В.Ю

« 29 » июня 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Кирсанова Татьяна Витальевна – заведующий МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки»  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » июня 2021 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)