

### Подтверждение исполнения проверочного листа

Наименование мероприятия	Предполагаемая дата выполнения
Стены, потолок центрального лестничного марша, приемной-раздевалки групп негладкие, имеют признаки поражения грибком, в следствии протечки кровли здания	2-3 квартал 2025, после ремонта кровли
Нарушена целостность покрытия пола теневого навеса групповой площадки группы 12	2-3 квартал 2024
Асфальтовое покрытие входа на территорию детского сада, дорожек к хозяйственным постройкам не негладкое, частично разрушено	2-3 квартал 2025, по мере финансирования
Нарушена целостность крыши теневых навесов на семи групповых площадках	2-3 квартал 2025, по мере финансирования
Отсутствует локальная вытяжная система над оборудованием (технологическое)	2-3 квартал 2025, по мере финансирования
Покрытие стола на пищеблоке для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых пород	2-3 квартал 2024
Стены туалетной комнаты группы 7 негладкие, имеют дефекты, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию	2-3 квартал 2025
Неисправны и не функционируют откидные фрамуги на окнах для осуществления режима проветривания в помещениях группы 1, физкультурного зала, пищеблока	2-3 квартал 2025, по мере финансирования
Для реализации технологического процесса на пищеблоке отсутствует мясорубка	2-3 квартал 2024
Неисправны и не функционируют откидные фрамуги на окнах для осуществления режима проветривания в помещениях групп 4, 10	2-3 квартал 2025, по мере финансирования
Внутренняя отделка помещений пищеблока (напольная плитка) имеет механические повреждения, что не допускает проведение влажной уборки и дезинфекцию	2-3 квартал 2025, по мере финансирования

Заведующий: Кирсанова Т.В.